



01117

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01078

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтрой».
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Россия, 394028,
Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 1, офис 45. ОГРН
1183668036166. Телефон: +7 4732110999. E-mail: ooo.bizstroj@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтрой».
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Россия, 394028,
Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 1, офис 45. ОГРН
1183668036166

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: 117042 г. Москва, Чечёрский проезд, д. 24, пом. 1.
Телефон +7 (499) 709-89-38.
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Краски водно-дисперсионные: краска для потолка «Эконом», краска для
интерьеров «Оптимум», краска для интерьеров «Универсал», краска моющаяся
«Универсал», краска фасадная «Универсал», краска для стен и потолка «Профи»,
краска моющаяся «Профи», краска Фасадная «Профи»
Серийный выпуск по ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-
дисперсионные. Общие технические условия

код ОКПД 2

20.30.11.120

код ТН ВЭД

3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ0130.220819 от 22.08.2019 года,
выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС». (Аттестат
аккредитации ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02 от 03.06.2019). Акт
анализа состояния производства от 22.08.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.08.2019 ПО 21.08.2024




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



С.В. Булавин

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00011/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020568

ООО «БизнесСтрой» ОГРН 1183668036166
Юридический адрес: 394028, Воронежская обл., Воронеж г., Базовая ул., д. 1, оф. 45, РОССИЯ.
Фактический адрес: 394028, Воронежская обл., Воронеж г., Базовая ул., д. 1, оф. 45, РОССИЯ,
телефон: +7 (473)211-0-999, адрес электронной почты: ooo.bizstroi@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «БизнесСтрой»
Юридический адрес: 394028, Воронежская обл., Воронеж г., Базовая ул., д. 1, оф. 45, РОССИЯ.
Фактический адрес: 394028, Воронежская обл., Воронеж г., Базовая ул., д. 1, оф. 45, РОССИЯ,
телефон: +7 (473)211-0-999, адрес электронной почты: ooo.bizstroi@gmail.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН
1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по
аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины и
материалов на ее основе «Огнебиозащита для древесины»,
выпускаемый по ТУ 20.59.59-001-32829496-2018.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.22

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 №
234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0017253)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР18-12-25/1 от 25.12.2018 г., № ТР18-12-25/2 от 25.12.2018 г.
ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 24.06.2014 г, 115088, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41231 от
10.09.2018г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2018

по 26.12.2021



И.П. (подпись) (заместитель руководителя)
органа по сертификации

(Подпись)
ПОДПИСЬ

С.А. Сапронова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

А.В. Куценко

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AД67.В.00011

(обязательная сертификация)

№ 0017253

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009 (п. 6.1, 6.3)	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	I (первая) группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 0,6 кг/м ² без учета потерь. Устойчива к старению.
ГОСТ Р 53292-2009 (п. 6.1, 6.3)	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	II (вторая) группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 0,3 кг/м ² без учета потерь. Устойчива к старению.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
Подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия
А.В. Куценко

инициалы, фамилия



Орган по сертификации продукции «Красно Дар»

Общество с ограниченной ответственностью «ИД Контроль»
129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 38, пом. III, комн. 8

КОНТРОЛЬ

Исх. № 489/рп от 08.08.2019 г

Директору
ООО «БизнесСтрой»
Панкову Илье Валерьевичу
Адрес: 394028, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Базовая, д. 1, оф. 45
По месту требования

На запрос № б/н от 07.08.2019 г. о распространении действия требований Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на продукцию:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1.	Краска водно-дисперсионная: Краска для потолка «Эконом»	3209 10 0009
2.	Краска Фасадная «Профи»	3209 10 0009
3.	Краска моющая «Профи»	3209 10 0009
4.	Краска для стен и потолка «Профи»	3209 10 0009
5.	Краска фасадная «Универсал»	3209 10 0009
6.	Краска моющая «Универсал»	3209 10 0009
7.	Краска для интерьеров «Универсал»	3209 10 0009
8.	Краска для интерьеров «Оптимум»	3209 10 0009

Сообщаем, что вышеуказанная продукция не относится к объектам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178).

Настоящее письмо (разъяснение) действительно с момента его выдачи и до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», принятых после выдачи настоящего письма.

Руководитель
Органа по сертификации продукции
«Красно Дар»



Гурьева В.М.

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ГК-СТАНДАРТ»**

Рег. РОСС RU.31389.04ИБС0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества"
Адрес: 236009 г. Калининград, ул. Колхозная, 4Ж, кв. 28, gkcert1508@ya.ru
www.garantiso.ru

Рег. РОСС RU.31389.04ИБС01

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
«ГК-СТАНДАРТ»**

Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «Гарантия Качества»
на основании решения о выдаче сертификата соответствия
системы менеджмента качества выдан

**Общество с ограниченной ответственностью
«БизнесСтрой»**

Юридический адрес: 394028, Воронежская обл., Воронеж г., Базовая, 1, оф. 45

ИНН: 3663136925

Дата выдачи: 10.09.2018 г.

Срок действия по: 09.09.2021 г.

РАЗРЕШАЕТ

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества
на период действия сертификата

№ ST.RU.0001.P41231

в любой форме, исключаяющей толкование его как знака соответствия качества продукции.

Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах,
проспектах, брошюрах, бланках организационно-распорядительной документации
организации – держателя сертификата.

Руководитель органа по сертификации  **Фатеева М.Е.**



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ГК-СТАНДАРТ»**

Reg. РОСС RU.31389.04ИБС0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества"
Адрес: 236009 г. Калининград, ул. Колхозная, 4Ж, кв. 28, gkcert1508@ya.ru
www.garantiso.ru

Reg. РОСС RU.31389.04ИБС01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ST.RU.0001.P41231

Выдан

**Общество с ограниченной ответственностью
«БизнесСтрой»**

Юридический адрес: 394028, Воронежская обл., Воронеж г., Базовая, 1, оф. 45

ИНН: 3663136925

Дата выдачи: 10.09.2018 г.

Срок действия по: 09.09.2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

Система менеджмента качества применительно к производству и реализации средств огнебиозащитных для стальных, деревянных и железобетонных конструкций.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Руководитель органа по сертификации

Фатеева М.Е.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать в состоянии выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации Системы добровольной сертификации «ГК-Стандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

